



**Hinweis:** Abstände lt. DIN 18022 werden **nicht** eingehalten.

**Anmerkung 1: Leitungsanlagen im Bereich von Bädern mit Badewanne und Dusche**  
gemäß DIN VDE 0100-701.512 die Mindestwanddicke beträgt 16,5cm,  
wenn Leitungsfremde Installationen  
(z.B. Steckdosen, Lichtschalter von angrenzenden Räumen) ausgeführt werden sollen.

**Anmerkung 2: Heizkreisverteiler:** Im Bereich um den Heizkreisverteiler (HKV)  
strahlen die ausgehenden Heizkreise (Vorlauf) aller Räume zusätzlich Wärme ab.  
Dieser Bereich ist somit von der Einstellung aller sich in der Wohnung befindenden Thermostate  
abhängig und nur schwer regulierbar. Daher wird vom Haustechniker empfohlen, den HKV im Flur zu positionieren.

2.0G

Legende

- UZ-S Stahlumfassungszarge
- UZ-H Holzumfassungszarge
- BZ Blockzarge
- ST Schiebetür
- HK Heizkörper
- OL Oberlicht

Verstärkungen in Trockenbauwänden müssen einschließlich deren Höhe angegeben werden.

Spätere Änderungen verursachen zusätzlichen Planungsaufwand und zeitliche Verzögerung. Die Anforderungen von Statik, Haustechnik und Detailplanung kann zu notwendigen Veränderungen führen. Maße können im Rahmen der DIN 18201/18202/18203 "Toleranzen im Bauwesen" abweichen.

Ort / Datum

Unterschrift Gesellschafter



# pa19-25 Grundrissabstimmung

# WE 1.2.10

Bauvorhaben: Neubau von 4 Wohnhäusern mit Tiefgarage  
Pasteurstraße 19-25/10407 Berlin

Inhalt: **WE 10**  
**Frau Geißler**

Bauherren: Baugemeinschaft Pasteurstraße19-25 GbR  
vertr. d.: Sabine Streibel und Daniel Unland  
Anton-Saefkow-Straße 10, 10407 Berlin

erstellt: 02.10.2014 Stand: 16.10.2014

Architekten: **zanderroth architekten**  
Dunckerstraße 63, 10439 Berlin  
tel 030.40505760 fax 030.40505760

Maßstab: 1:100 (1m=1cm)

Projektsteuerung: SmartHoming  
Dunckerstraße 63, 10439 Berlin  
tel 030.40505760 fax 030.40505760

